

枚方市議会 議員 各位

都市整備部長
総合教育部長
学校教育部長

小中学校の天井ボード点検結果について（報告）

11月9日（土）に磯島小学校の渡り廊下天井の一部コンクリート片が落下する事案を受け、11月14日付けで議員の皆様方には、今回発生しました事象並びに全小中学校の天井ボード点検を実施する旨のご報告をさせて頂いたところです。

この度、天井ボードの点検が完了しましたので、今後の対応等につきまして下記のとおりご報告するものです。

記

1. 点検結果について

- （1）点検期間：11/13（水）～11/20（水）（小学校44校、中学校19校）
- （2）点検内容：校舎最上階の天井ボードを対象として、雨漏れによる劣化等の確認
- （3）点検結果：小中学校47校の最上階で雨漏れによる一部天井ボードの劣化あり
（小学校34校、中学校13校において95箇所）【写真】
- （4）対応内容：修繕工事にて劣化した天井ボードを撤去し、コンクリート躯体の打診調査を行った上で天井ボードの張り替えを行う。

2. 修繕工事について

修繕工事の実施時期については、学校と調整を行い12月から順次実施していく予定としています。



修繕工事の対象範囲

写真 最上階天井ボードの劣化状況

担当：施設整備課 里、澤田（内線 3384）
新しい学校推進課 西村（内線 1015-8022）
支援教育課 永田（内線 1015-8025）